

Оңтүстік Қазақстан облысының
Төтенше жағдайлар
департаменті



«Мақтарал ауданының
Төтенше жағдайлар
бөлімі»

мемлекеттік мекемесі

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное учреждение
«ОТДЕЛ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА»

165500, Жетісай қ.М.Әуезов көшесі н/з
Тел: (8-72534) 6-71-71, ММ коды 50547672
СТН 581000216204, БИН 081140013844
Шымкент қ.ОҚО Қазынашылық Департаменті ММ

165500. г.Жетісай.ул.М.Ауезова б/н.
Тел: (8-72534) 6-71-71, код ГУ 50547672.
РНН 581000216204, БИК 081140013844
ГУ Департамент Казначейства по г.Шымкент

02.12.2015 № 35-4-98
23.11.2015 № 4

«Жүрсінай» бөбекжай
балабақшасы ЖШС-нің
құрылтайшысы
Ж.Мыңжасароваға

ХАБАРЛАМА

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі, Сіздің, 23.11.2015 жылғы №04 өтінішіңізге хабарлайды;

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері, Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, А.Қашаубаев көшесі №11 мекен жайда орналасқан «Жүрсінай» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің өртке қарсы жағдайына тексеру тексеру жүргізілді.

Өрт техникалық тексеру кезіндегі акті қорытындысы бойынша Сіздің өтінішіңіз қанағаттандырылғанын хабарлаймын.

Қабылданған шешімге келіспеген жағдайда Қазақстан Республикасы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 10 бабының 1-ші тармағына сәйкес шағымдануыңызға құқықты екеніңізді түсіндіреді.

Қоса тіркеледі: Тексеру актісі 1 парақта мемлекеттік тілде

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар
бөлімі бастығы ө.қ.қ полковнигі

С.Смаилов

орын: Ғ.Жұмадилов
тел 6-71-71

АКТ

Форма 17

Приемке в эксплуатацию Автоматической пожарной сигнализации на объекте ТОО ясли сад "Журсынай" расположенный по адресу: г. Жетысай по улице Кашаубаева № 11 .Махтаара льского района ЮКО РК.

г. Жетысай

« 19 » 11 . 2015 года.

Комиссия, назначенная в лице ТОО ясли сад "Журсынай"

(наименование организации-заказчика)

Председателя представителя заказчика Мынжасарова Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей: Монтажной организации ип «Ер-Нур и К» в лице Нуршимова Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации ип «Ер-Нур и К»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Произвела проверку выполненных работ и установила:

1.Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлено к приемке Общие указания,схемы расположения пожарной сигнализации , план расположения сетей Автоматической пожарной сигнализации смонтированной на ТОО ясли сад "Журсынай" расположенный по адресу: г. Жетысай по улице Кашаубаева № 11 .Махтаара льского района ЮКО РК. согласно рабочему проекту разработанному ТОО « Балта Сапар», Государственная лицензия ГСЛ № 002015 от 23 декабря 2004 года..

2.Монтажные работы выполнены ип «Ер-Нур и К» с « 17__ » ноября 2015 года по « 19__ »ноября 2015 года.

Сметная стоимость монтажных работ 150 000 тенге.

Фактическая стоимость монтажных работ выполнено- 150 000 тенге.

3.Пусконаладочные работы выполнены ип «Ер-Нур и К»

с « 17__ » ноября 2015 года по « 19__ » ноября 2015 года

Сметная стоимость пусконаладных работ - 100 000 тенге.

Фактическая стоимость пусконаладных работ - 100 000 тенге.

4.Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту)

Заключение комиссии:

Услуги,считать принятой в эксплуатацию с « ____ » 2015 года с оценкой качества выполненных работ на объектах(отлично. хорошо. удовлетворительно).

Перечень прилагаемой к Акту документации: Рабочий проект. прибор Гранит 16 -1шт.

Дымовой датчик марки Ип -141- в кол-ве 41 шт. тепловой датчик Ип 101-1а- в кол-ве 2 шт.

свето-звуковая сирена БИЯ 6 шт. извещатель пажарный ручной ИПР 3 шт. выход табло 4 шт.



Председатель комиссии
Члены комиссии

Комиссия



Мынжасарова Ж.
Е.А. Нуршимов.

АКТ

выполненных работ по обработке деревянных конструкций и элементов огнезащитным пропиточным составом на объекте ТОО ясли сад "Журсынай" расположенный по адресу: г. Жетысай по улице Кашаубаева № 11 . Махтаа ральского района ЮКО РК.

г.Жетысай.

" 19.11.2015 г."

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе в лице подрядчика ип «Ер-Нур и К» предпринимателя **Е.А.Нуршимов** , и заказчика в лице **Мынжасарова Ж.** составили настоящий АКТ выполненных работ по обработке деревянных конструкций и элементов огнезащитным пропиточным составом объекте ТОО ясли сад "Журсынай" расположенный по адресу: г. Жетысай по улице Кашаубаева № 11 .Махтаара льского района ЮКО РК.

Осмотром и техническим испытаниями на месте установлено:
На указанном объекте произведены работы по огнезащитной обработке сгораемых деревянных конструкций, : общей площадью 350 кв/м
Обработка и пропитка выполнены в соответствии с действующими правилами и техническими условиями.

Состав пропиточного состава.

диамонний фосфат -20 % сульфат амония -5% ПАВ (ПО) -1,5%питьевая вода-73,5 %

Расход состава составил на 2 литр 1 кв. метр.
Влажность обработки деревянных конструкций составило 15%.

Технические характеристики:

Огнезащитный пропиточный состав «Лакрон-МС»- сухой однородный порошок (0,5-1 м.) в соотношении 18 кг смеси ПОС-1 на 68 литров воды. Прошел лабораторные испытания и признан пригодным к использованию.

№	Наименование работ	Ед. изм	Количество
	Огнезащита деревянных конструкций – ферм, арок, балок, стропил, мауэролатов	м ²	350 м2

Заказчик:

ТОО ясли сад "Журсынай"



Мынжасарова Ж.

Подрядчик:

ИП «ЕР-НУР И К»



Е.А.Нуршимов